

## GRUPPO: AS PLC SIMATIC



SIMATIC TECHNOLOGY

**INFO**

**Nr.:**2008/067/1.8

**Data:** 13/11/2008

### ***Nuova versione FM350-2.***

E' da ora disponibile una nuova versione dell'unità FM350-2 con codice d'ordinazione 6ES7 350-2AH01-0AE0.

L'unità sostituisce in modo completo la precedente versione e aggiunge alcune nuove funzionalità:

- Da questa versione in poi il cliente potrà aggiornare il FW
- Funzione I&M: dati I&M0 (identificazione unità) e dati I&M1 (sigla impianto)
- Nell'immagine dati utente è possibile, nel caso di configurazione decentrata a valle di un' IM153-2 V5.0 (6ES7153-2BA01-0XB0 V5.0), memorizzare i valori di conteggio e di misura di tutti gli 8 canali (impiego dei dati utente ampliati)
- L'unità può continuare il conteggio anche nel caso di una transizione Stop-Run della CPU, se i parametri dell'unità sono rimasti invariati.

Per poter sfruttare le nuove funzionalità è necessario inserire nel progetto la nuova FM -2AH01- in un progetto Step7 V5.4 o superiore. L'aggiornamento è già disponibile in internet con HSP 2041 al seguente link <http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/23183356> o utilizzando l'apposita funzione dello Step7 per l'aggiornamento del catalogo HW.

La precedente versione, con il numero di ordinazione 6ES7 350-2AH00-0AE0, viene sostituita anche per quanto riguarda i ricambi. Ciò significa che è possibile inserire la variante -2AH01- al posto della variante -2AH00-, senza dover apportare modifiche alla progettazione o al programma applicativo.

#### **Riepilogo:**

FM 350-2	MLFB
Attuale (prossima uscita di produzione)	6ES7 350-2AH00-0AE0
Nuova (pezzo di ricambio della attuale)	6ES7 350-2AH01-0AE0